



Regolazione: 4 circuiti diretti

1 : regolatore climatico + 4 interfaccia

2 : sonda esterna

3 : sonda cascata: mandata + ritorno

Q1: pompa circolatrice LINEA N.1 Gem. inverter

Q2: pompa circolatrice LINEA N.2 Gem. inverter

C:KIT INAIL

Ve1: Vaso espansione 50 litri

Ve2: Vaso espansione 50 litri

Ve3: Vaso espansione 300 litri

4: Valvola intercett. combustibile 2"

A : MODULO a condensazione 80 kW con circolatore premontato

B: MODULO a condensazione 80 kW con circolatore premontato

C: MODULO a condensazione 80 kW con circolatore premontato

D : MODULO a condensazione 80 kW con circolatore premontato



GM ENGINEERING
PIAZZA P. LEOPOLDO 12
50134 - FIRENZE
Tel.: +39 055 483 214
E-MAIL: info@studiomartarelli.it



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Rev.	N.	Descr.	Dis. da	Appr. da
NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, UTILIZZARNE IL CONTENUTO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPLICITA DELL'AUTORE				

NON È PERMESSO CONSEGNARE A TERZI O RIPRODURRE QUESTO DOCUMENTO, UTILIZZARNE IL CONTENUTO
O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA L'AUTORIZZAZIONE ESPlicitA DELL'AUTORE

Nome file :	IT01
Scod :	1---
Formato :	59.4x420
Data :	giugno 2025